

Svarnotat Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 06.05.2024

Tina Cartey Hansen vedr. taget og forsikring af Avedøre Stadion i forhold til opsætning af solceller

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Sagsnr.: 24/11748

Doknr.: 84200/24

Dato: 01-07-2024

Spørgsmål

På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 6. maj 2024 under Eventuelt spurgte Tina Cartey Hansen (C) til taget og forsikring af Avedøre Stadion i forbindelse med, at der skal opsættes solceller.

Svar

Center for Trafik og Ejendomme og Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette svar.

Vedr. taget på omklædningsbygningen på Avedøre Stadion: Yderligere undersøgelser af tagfladen på Avedøre Stadion har vist, at tagfladen ikke – som ellers tidligere oplyst - skal udskiftes, før den kan tages i brug til andet formål.

Kommunens egne medarbejdere og en ekstern leverandør har gennemgået tagfladens tilstand og udfordringerne med indtrængning af vand i bygningen. Tagbelægningen er skiftet i 2020, og de efterfølgende udfordringer med indtrængningen af vandet er udbedret i de seneste år. Samlet vurderes tilstanden på tagpappen så pæn, at der ikke er nogen grund til at skifte tagpappen.

Vedr. forsikring:

Energifællesskab Avedøre ejer solcellerne og har ansvaret for forsikringen af dem.

Vedr. forsikring af taget har kommunens forsikringsmægler oplyst, at opsætning af solceller kommer til at have en forsikringsmæssig virkning. Fordelingen af de øgede udgifter vil være reguleret i aftalen mellem Energifællesskab Avedøre og Hvidovre Kommune. Heraf følger, at udgifterne skal opgøres og betalingen af disse udgifter skal afklares efter nærmere aftale mellem Parterne.

Merudgiften på forsikringspræmien i forbindelse med opsætning af solceller er ikke opgjort endnu.